



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0284/06/2006

ORYGINAL

Wyrób / product: **Zestaw wyrobów Duroseal do uszczelniania elementów budowlanych:**
1/. Duroseal Iniekt 2060, Quellband, Dichtring, Dichtstopfen,
Quellpaste typ U
2/. MK Kleber
3/. Quellpaste typ E

Zawierający / containing: odpowiednio: 1/. polimery akrylowe, wypełniacze
2/. metoksyilan
3/. poliuretany

Przeznaczony do / destined: uszczelniania konstrukcji budowlanych, w tym zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Preparaty przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego stosowania, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Prace z zastosowaniem preparatu Quellpaste typ E należy prowadzić na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których podczas prac nie powinny przebywać osoby postronne, stosując środki ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych. Wnętrze zbiornika na wodę przeznaczoną do spożycia w którym zastosowano powyższe wyroby, po wysezonowaniu przed oddaniem do użytku należy umyć i starannie spłukać wodą. Następnie zbiornik napełnić na 24 godziny wodą, którą należy potem odprowadzić do kanalizacji.

Wytwórca / producer:

TRICOSAL GmbH & Co. KG
D-89257 Illertissen
Von-Helmholtz Str. 1, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TRICOSAL POLSKA Sp.z o.o.
40-852 Katowice
ul. Żeliwna 43




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-06-01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2011-06-01
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 czerwca 2006
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady